

_____ И.В. Естегнеева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение испытания и проверки пожарных гидрантов и пожарных кранов
НУЗ «ОКБ на станции Краснодар ОАО «РЖД»

1. Общие требования к услугам и характеристика объектов.

1.1. Исполнителю необходимо оказать услуги по испытанию и проверке пожарных гидрантов и пожарных кранов на водоотдачу на объекте Негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар ОАО «РЖД». Услуги должны производиться в соответствии с техническим заданием, действующими государственными и отраслевыми стандартами и иными нормативными документами, обязательными при оказании услуг. Испытание и проверка пожарных гидрантов и пожарных кранов проводится 2 раза в год (весной и осенью).

1.2. Место оказания услуг: г. Краснодар, ул. Московская, 96 (НУЗ «ОКБ на ст. Краснодар ОАО «РЖД»).
май сентябрь

2. Проверка внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу:

Содержание оказываемых услуг:

- Испытание внутренних пожарных кранов в количестве - 5 шт. на водоотдачу на нужды пожаротушения (в т.ч. проверка давления, очищение пожарных стволов от пыли).
- Испытание пожарных гидрантов в количестве – 5 шт. на водоотдачу на нужды пожаротушения (в т.ч. проверка давления).
- Составление технической документации.
- Оказания услуг осуществляется только специалистами с допуском к данным видам услуг.
- Исполнитель проводит предварительный осмотр места оказания услуг и инструктаж по технике безопасности своих сотрудников, задействованных в оказании услуг
- Исполнитель обеспечивает своих сотрудников для оказания услуг необходимым инвентарем и оборудованием, спецодеждой, средствами защиты.

3. Требования к качеству и безопасности услуг:

3.1. Наличие действующей лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 (ред. от 28.07.2012) № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3.2. Качество оказания услуг должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, соответствовать государственным стандартам и техническому заданию.

3.3. Услуги должны оказываться с соблюдением требований:

- ФЗ от 12.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- СП 10.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) (ред. от 09.12.2010)

- СНиП 2.04.01-85 (2000) «Внутренний водопровод и канализация зданий»
- СНиП 21-01-97 (1999, с изм. 2 2002) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- ГОСТ Р-51844-2009 Техника пожарная, шкафы пожарные, технические требования и методы испытания.

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме». Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 113).

3.4. Исполнитель доставляет на объект необходимое оборудование, инвентарь, материалы.

Погрузка и разгрузка материалов, оборудования, инвентаря а также их доставка до места оказания услуг и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя;

Инвентарь, оборудование и материалы, применяемые при оказании услуг должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Исполнитель должен обеспечить безопасность оказания услуг для жизни и здоровья сотрудников Исполнителя, персонала Заказчика, третьих лиц.

3.5. Услуги оказываются в часы работы Заказчика в предварительно согласованное время.

3.6. Учреждение Заказчика, находящиеся по адресу, указанным в п.1.2 Технического задания, при оказании услуг продолжают функционирование в штатном режиме.

4. Порядок сдачи, приемки и оплаты результатов услуг:

Приемка результата услуг осуществляется после выполнения Исполнителем всех услуг, предусмотренным настоящим техническим заданием.

Для приемки услуг с оформлением актов проверки и испытания внутреннего пожарного водопровода Заказчик и Исполнитель назначают своих представителей.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественное исполнение услуг, то Исполнитель, своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти услуги для обеспечения надлежащего качества.

Требования к применяемым материалам в процессе исполнения контракта:

- используемые материалы должны иметь сертификаты, которые Исполнитель представляет Заказчику.

Услуги, не предусмотренные и оказанные Исполнителем без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Составил: Начальник хозяйственного отдела
Тел. (861) 279-31-78



Иванов Андрей Юрьевич